ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΕΥΣΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΟΛΑΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟ ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΔΕΥΕΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Χ.Τ. ΤΟΥ Φ/Β ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Χ.Τ. ΤΟΥ ΓΝΚ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Ή ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΑΣ 1
- Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΕΙΡΑΣ 2
- ΠΕΔΟΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
- ΔΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ
- ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ/Β
- ΟΔΕΥΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 19,95 kWp

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ :	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200
ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΒ-4

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΠΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ 64120
ΑΚΡΙΤΑ 83- 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ , ΤΗΛ. 27210 -81247 FAX 27210-89345
e-mail : lmourtzanos@solarway.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΔΟΣΗ: 2

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ