

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 50 KVAR
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΕΛΙΔΑΡΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
- ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ
- ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ T1+T2
- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (CIRCUIT BRAKER) ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΧΤ
- ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ
- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
- ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ ΘΕΣΕΩΝ

Κατάσταση	MRB.4	MRB.5	MRB.6	MRB.7	MRB.8	BR.1
Μ/Σ 1 και Μ/Σ 2 σε κανονική λειτουργία και ΕΗΖ εκτός	C	C	C	C	O	O
ΕΗΖ εντός	O	C	C	O	C	O
Μ/Σ 1 εκτός και Μ/Σ 2 τροφοδοτεί φορτία Μ/Σ 1	O	O	C	C	O	C
Μ/Σ 1 εντός και Μ/Σ 1 τροφοδοτεί φορτία Μ/Σ 2	C	C	O	C	O	C

C = Κλειστός, O = Ανοικτός

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟ :
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 19,95 kWp

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ :	ΚΛΙΜΑΚΑ -
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΟΣΤΑΘΜΟ ΜΤ/ΧΤ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΒ-7
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΠΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ 64120 ΑΚΡΙΤΑ 83- 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ , ΤΗΛ. 27210 -81247 FAX 27210-89345 e-mail : lmourtzanos@solarway.gr	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΚΔΟΣΗ: 1

ΕΛΕΓΧΟΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ